



Regionförvaltningsverket i Norra Finland
PL 293
90101 ULEÅBORG

*Referens: Regionförvaltningsverket i Norra Finlands begäran om utlåtande daterat den 15.08.2012
Dnr PSAVI/127/04.08/2011*

MILJÖTILLSTÅND FÖR YLLÄS AVLOPPSRENINGSVERK

Finsk-svenska gränsälvscommissionen har bekantat sig med den i referensen nämnda kompletterade ansökan av Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy och ger följande utlåtande om den.

Finsk-svenska gränsälvscommissionen anser det vara en god lösning att reningen av områdets samhällsavfallsvatten koncentreras till ett reningsverk som fungerar bättre än de nuvarande.

De reningskrav på avloppsvatten som framställs i ansökan är realistiska:

- BHK7 ATU (reduktion >95%)
- Totalt fosfor (reduktion > 95%)
- Totalt kväve (reduktion 30–40%)
- Fasta ämnen (reduktion >95%)

Ifall de i referenspunkten nämnda åtgärderna för att rena avfallsvatten utförs enligt ansökan så är det gränsälvscommissionens uppfattning att den belastning som projektet orsakar inte tycks innebära sådana gränsöverskridande konsekvenser i recipienten som skulle gå emot gränsälvsavtalet mellan Finland och Sverige eller som skulle försämra recipientens kvalitetsklassificeringar enligt EU:s vattenpolitiska ramdirektiv.

Gränsälvscommissionen betonar dock att avloppsreningsverkets funktionalitet samt det renade avloppsvattnets konsekvenser i recipienten bör uppföljas med ett omfattande och effektivt uppföljningsprogram.

Matti Hepola
Finsk ordförande

Johan Antti
Svensk ordförande

Kari Kinnunen
t.f. sekreterare