



10.9.2012

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PL 293
90101 OULU

*Viite: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 15.08.2012 päivätty lausuntopyyntö
Dnr PSAVI/127/04.08/2011*

YLLÄKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPA

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on tutustunut viitekohdassa mainittuun Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n täydennettyyn hakemukseen ja antaa siitä seuraavan lausunnon.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että alueen yhdyskuntajätevesien puhdistusta keskitetään yhteen ja nykyisiä paremmin toimivaan puhdistamoon

Hakemuksessa esitetyt jätevesien puhdistusvaatimukset ovat realistisia:

- BHK7 ATU (reduktio >95%)
- Kokonais fosfori (reduktio > 95%)
- Kokonais typpi (reduktio 30-40%)
- Kiintoaine (reduktio >95%)

Jos viitekohdassa mainitut jätevesien puhdistustoimenpiteet toteutetaan hakemuksen mukaisesti, niin rajajokikomission näkemyksen mukaan näyttäisi siltä, että hankkeesta aiheutuva kuormitus ei aiheuttaisi vastaanottavassa vesistössä sellaisia yli rajan ulottuvia haittoja, jotka olisivat vastoin Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta tai jotka huonontaisivat vastaanottavan vesistön laatuluokitusta vastoin EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä.

Rajajokikomissio korostaa kuitenkin, että puhdistuslaitoksen toimivuutta sekä puhdistettujen jätevesien vaikutuksia vastaanottavaan vesistöön on seurattava kattavan ja tehokkaan seurantaohjelman mukaisesti.

Matti Hepola
Suomalainen puheenjohtaja

Johan Antti
Ruotsalainen puheenjohtaja

Kari Kinnunen
vs. sihteeri